

1. Herr Saure berichtet mündlich über den aktuellen Stand. Die Baumaßnahme in der Wiedeneststraße ist bis zur Kreuzung Vossbicke abgeschlossen und entsprechende Wasserproben waren in Ordnung. Die Baumaßnahme Feldstraße ist fertiggestellt, die Maßnahme Rekausenstraße ist nahezu abgeschlossen. Die Erneuerung der Wasserleitung ab dem Druckunterbrecher Baldenberg bis vor die Kreuzung Schulstraße ist abgeschlossen und die entnommenen Proben sind in Ordnung. Für einige Baumaßnahmen liegen noch keine Schlussrechnungen vor.

Herr Warwel fragt, ob die Versorgungsleitungen im Othetal überdimensioniert sein könnten. Herr Saure erläutert, dass bei Neuverlegung grundsätzlich eine abschnittsweise Berechnung vorgenommen werde um die Erfordernisse einer ausreichenden Löschwasserversorgung bei gleichzeitiger Vermeidung von Verkeimung sicherzustellen. Die letzten Abschnitte von Stichleitungen werden grundsätzlich geringer dimensioniert.