

Herr Retzer informiert, dass die aktuelle Situation der Löschwasserversorgung im Feuerwehrausschuss am 09.09.2015 besprochen werden soll. Die Bestandspläne zeigen, dass die erforderliche Löschwasserbereitstellung von 800 l/min nicht überall sichergestellt ist. Er kündigt an, dass die Thematik anschließend im Bauausschuss und im Betriebsausschuss Wasserwerk zur Sprache kommen soll.

Herr Hatzig erkundigt sich nach dem Grund für das verspätet erstellte Protokoll der Ausschusssitzung vom 05.05.2015. Herr Verricke weist auf die vorgesehenen Informationen im Nachtrag zur Sitzung (TOP 14).