

Die WL Birkenstraße wurde in 1952 auf einer Länge von 130 Meter Grauguss-Rohr DN 80 verlegt. Wegen Materialfehler sind in den letzten Jahren mehrere Rohrbrüche aufgetreten. Ebenso wurden auch einige Hausanschluss – Leitungen erneuert. Eine Erneuerung ist dringend notwendig. Als Rohrmaterial werden PVC – Druckrohre DN 100, PN 16, verlegt.

Über die Erdarbeiten fand eine beschränkte Ausschreibung (4 Firmen) statt. Zum Submissionstermin am 16.06.2003 sind folgende Angebote eingegangen:

1. A. Hombach & Sohn GmbH,	51580 Reichshof	30.973,68 Euro
2. Albus & Schindel	51702 Bergneustadt	32.652,37 Euro
3. EER Raithel	51580 Reichshof	32.740,25 Euro
4. Adolf Koch GmbH	51580 Reichshof	36.464,26 Euro

Beim Rohrmaterial und der Verlegung wurde die Fa. Ulrich Becher, 51674 Wiehl, zur Angebotsabgabe aufgefordert. Preisvergleiche mit anderen Baumaßnahmen, die von der Firma Becher für das Wasserwerk durchgeführt wurden, ergaben korrekt eingesetzte Einheitspreise für das Angebot Birkenstraße.

Im Vermögensplan ist die Baumaßnahme nicht veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch veranschlagte Kosten für die Erneuerung Talstraße, die in 2003 nicht zur Ausführung kommt.