



# Stadt Bergneustadt

## Der Bürgermeister

Bergneustadt, 12.02.2007

Federführender Fachbereich / Aktenzeichen SG 22 / 22-10-11
---

Beschlussvorlage Nr. 0053/2007
öffentlich

↓ Beratungsfolge	↓ Sitzungstermin	↓ Zuständigkeit
Betriebsausschuss	06.03.2007	Entscheidung

## Beratungsvorlage

### Wasserbilanz 2 0 0 6

Wasserbezug	2006 cbm	2005 cbm	+/- cbm
Aggerverband Leienbach 1	279 610	287 910	- 8 300
Aggerverband Leienbach 2	91 320	93 010	- 1 690
Aggerverband Hackenberg	418 730	425 260	- 6 530
Aggerverband Wahrberg	53 685	55 210	- 1 525
<b>Zwischensumme:</b>	<b>843 345</b>	<b>861 390</b>	<b>- 18 045</b>
Stadtwerke Gummersbach; Würde	52 150	54 685	- 2 535
Wwerk Reichshof; Hüngringhausen	41 084	40 319	+ 765
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>936 579</b>	<b>956 394</b>	<b>- 19 815</b>
	=====	=====	=====

---

Gerhard Halbe

**Erläuterungen:**

<b>Wasserverkauf</b>	<b>2 0 0 6</b>		<b>2 0 0 5</b>		<b>+ / -</b>		
	cbm		cbm		cbm		
EDV – Abrechnung	800 700:		809 445	-	8 745		
<u>monatliche Ablesung :</u>							
Firma I S E	54 893:		52 917	+	1 976		
Firma Gizeh	11 324		11 273	+	51		
Stadt Freibad	1 232		943	+	289		
Bauwasser / Standrohre	<u>897</u>		<u>1 544</u>	-	<u>647</u>		
	68 346		66 677	+	1 669		
	-----		-----		-----		
<b>I n s g e s a m t :</b>	<b>869 046</b>		<b>876 122</b>	-	<b>7 076</b>		
Wasserbezug ( Seite 1 )	<u>936 579</u>		<u>956 394</u>	-	<u>19 815</u>		
Wasserverlust	7,22 %	67 533	8,40 %	80 272	1,18 %	-	12 739
Abgrenzung 31.12.	* <u>0,26 %</u>	- 2 428	<u>0,56 %</u>	- 5 314	<u>0,30 %</u>	+	<u>2 886</u>
	** <u>6,96 %</u>	<u>65 105</u>	<u>7,84 %</u>	<u>74 958</u>	<u>0,88 %</u>	-	<u>9 853</u>
	=====	=====	=====	=====	=====		=====
Eigenverbrauch:	**						
(Spülungen / Feuerwehr)	1,50 %	14 000	1,68 %	16 000	0,18 %	-	2 000
	-----	-----	-----	-----	-----		-----
Veranschlagter Verlust:	8,17 %	80 000	7,93 %	80 000			
<u>Quellwasser-Abgabe</u>							
Freibad (Heisterbachtal)		3 414		3 012		+	402
		=====		=====			=====
Abgrenzung 2 0 0 5		- 41 806		( 11.12. - 31.12. = 21 Tage)			
Abgrenzung 2 0 0 6		<u>+ 39 378</u>		( 14.12. - 31.12. = 18 Tage)			
Minderverlust *		- 2 428					
		=====					
Rohrbrüche Hauptleitungen		24		( 34 in 2005 )			
Rohrbrüche Hausanschlüsse		17		( 8 in 2005 )			

<b>Mitzeichnungen</b>			
<input type="checkbox"/>	I. Beigeordneter	Datum	<input type="checkbox"/>
			Fachbereich 2
			Datum
<input type="checkbox"/>	Stadtkämmerer	Datum	<input type="checkbox"/>
			Fachbereich 3
			Datum
<input type="checkbox"/>	Fachbereich 1	Datum	<input type="checkbox"/>
			Fachbereich 4
			Datum

